

271.1.1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 4

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.1.2022

Nazwa zadania: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie**”

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1.W nawiązaniu do zapisów par. Rozdziału VIII pkt. 2 SWZ oraz par. 12 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji dla instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania.

Ad.1.

Z zapisów projektu umowy par. 12 ust.1 jasno wynika, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, Wykonawca musi uwzględnić jednak wystąpienie zmiany terminu w sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w par.12.

2.W nawiązaniu do zapisów par. 18 wzoru umowy bardzo prosimy o informację o minimalnej wymaganej sumie gwarancyjnej. Prosimy także o potwierdzenie, że akceptowalna jest ogólna polisa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej odnawiana co roku.

Ad.2.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych). Zgodnie z zapisami SWZ należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

3.Wzór umowy określa wykonanie projektu w ciągu 9 miesięcy od daty zawarcia umowy i zrealizowanie robót budowlanych w ciągu 11 miesięcy. Jednocześnie PFU określa zestaw badań (str. 331) i 14 dniowych prób eksploatacyjnych które wymagają zakończonych robót budowlanych i uruchomienia obiektu na ściekach .Okres oczekiwania na osad nadmierny a także wpracowanie się i zakończenie ustawień automatyki oczyszczalni podczas rozruchu zazwyczaj określa się na min 2-3 miesiące od uruchomienia obiektu na ściekach (będzie to okres jesienno-zimowy).wykonawca wnosi o informację czy zapis w projekcie umowy dotyczący wykonania robót budowlanych w ciągu 11 miesięcy dotyczy odbioru prac budowlanych , czy odbioru końcowego wraz z uzyskaniem wyników w procedurze zapisanej w PFU (co oznacza termin realizacji w ciągu 7 miesięcy, gdzie na większość urządzeń okres oczekiwania wynosi 12-16 tygodni).

4. Wobec przerwania łańcucha dostaw (w związku z wojną na Ukrainie) dostawcy przewidują wzrost cen sprowadzanych komponentów i wydłużenie terminów dostaw. Wykonawca wnosi o umieszczenie w umowie możliwości zmiany umowy z tych przyczyn (termin i wartość).

Ad.3 i Ad.4

Termin realizacji zamówienia został określony przez Zamawiającego w SWZ oraz precyzyjnie przedstawił zapisy dotyczące odbioru końcowego robót (załącznik nr 6 do SWZ) między innymi w § 5 i § 10.

Ponadto we wzorze umowy w § 20 przedstawione są zapisy przewidujące zmiany umowy zarówno dotyczące terminu wykonania zamówieni jak również zmian wynagrodzenia.

5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu do wyceny gdyż PFU obejmuje etapowanie niespójne z SWZ - np. opis wyposażenia w PFU jest dla 1 reaktora SBR i nie wiadomo czy dotyczy tylko 1 szt. czy wszystkich, czy w zakresie jest dostawa wyposażenia w wóz WUKO i pozostałe elementy ? Brak jednoznacznego określenia prac do wykonania spowoduje nierównoważność otrzymanych ofert.

Ad.5

W ramach realizacji robót wchodzących w zakres etapu II należy zmodernizować 3 reaktory SBR. Zakres robót dla każdego z reaktorów jest taki sam. Całkowity zakres robót stanowi więc iloczyn zakresu opisanego w PFU dla jednego reaktora SBR i liczby reaktorów.

W związku z powyższym wyposażenie dotyczy trzech reaktorów.

Wyposażenie dodatkowe tj. samochód specjalny typu WUKO, przyczepa wywrotka ciągnikowa, myjka ciśnieniowa, zestaw mebli i wyposażenie pomieszczeń nie wchodzi zakres etapu II.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski