

!!! Uwagi dla Wykonawcy do wypełniania Formularza sortymentowo-cenowego:

1. Ceny w kolumnie "g" należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stawkę VAT w kolumnie "i" należy VAT określić w %.


W kolumnach "h" oraz "j" w poszczególnych komórkach zostały wpisane formuły ułatwiające sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny "g" - Cena jednostkowa netto w zł oraz do kolumny "i" - VAT %, a wartość netto/brutto oraz Razem zostaną wyliczone automatycznie.

2. Pomimo zastosowania formuły Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 7 SWZ. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.

3. Cena winna uwzględniać koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów, napraw i konserwacji zamontowanych klimatyzatorów w okresie gwarancji bez dodatkowych

121/TP/ZP/D/2024 - Dostawa i montaż klimatyzatorów

| Lp. | Opis Towaru | Wydajność chłodzenia w kW | Nazwa Towaru, model, typ, nazwa producenta | Zamawiający określa Min. Wykorzystanie w szt./kpl. | Zamawiana ilość w szt./kpl. | Cena jednostkowa netto w zł za szt./kpl. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
|-----|--|---------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------|-------|---------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h (f x g) | i | j (h+ h x i) |
| 1. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,1, - SCOP - nie mniej niż 3,8, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 55 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 14,0 | | 2 | 2 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 2. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,9, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 45 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 5,0/5,2 | | 2 | 5 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 3. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,0 - SCOP - nie mniej niż 4,0 - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 43 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 3,5 | | 2 | 25 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |

| 121/TP/ZP/D/2024 - Dostawa i montaż klimatyzatorów | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------|---|---------------------|
| Lp. | Opis Towaru | Wydajność chłodzenia w kW | Nazwa Towaru, model, typ, nazwa producenta | Zamawiający określa Min. Wykorzystanie w szt./kpl. | Zamawiana ilość w szt./kpl. | Cena jednostkowa netto w zł za szt./kpl. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| a | b | c | d | e | f | g | h (f x g) | i | j (h+ h x i) |
| 4. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego lub sufitowego, - SEER - nie mniej niż 6,0, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 52 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 7,0 | | 1 | 2 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 5. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego, - SEER - nie mniej niż 6,0, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 52 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 7,0 | | 1 | 1 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 6. | Urządzenia o parametrach nie niższych niż: - urządzenie inwerterowe SPLIT typu ściennego, - SEER - nie mniej niż 6,0, - SCOP - nie mniej niż 3,85, - poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu nie większy niż 45 dB(A), - zakres pracy temp. na chłodzeniu min. -10~46, - zakres pracy temp. na grzaniu min. -15~24. | 5,0 | | 1 | 2 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 7. | Pompka skroplin (zakup tylko w przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego odpływu skroplin) | nie dotyczy | | 5 | 10 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 8. | Montaż 1 kpl. Klimatyzatora | nie dotyczy | nie dotyczy | 9 | 37 | | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| | | | | | | RAZEM | 0,00 zł |  | 0,00 zł |