



LEGENDA:	
— e1 —	Projektowany przyłącz kablowy 0,4kV agregatu prądotwórczego kablem YKXs 5 x 25mm ² 0,6/1kV o dł. l=84,0m
— RO110 —	Projektowane rury ochronne SRS 110 koloru niebieskiego
— G —	Projektowane gniazdo wtykowe izolacyjne stałe 63A/5p/400V kątowe IP67 do podłączenia agregatu

EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Dębica, w celu przyłączenia agregatu prądotwórczego.

Inwestor: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica, 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 142

Lokalizacja: Obr. 0003 Dębica, dz. nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina Dębica Miasto

Przedmiot rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawdził:

Opracował:

Skala: 1:500

Data: 28 sierpień 2023r.

Nr rysunku: E-01

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR