

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej**”

Pytanie:

Do jakiej wysokości należy wykonać piłkochwyty z profilu zamkniętego 10x10, grub. 1,5 mm z minimum 4 poprzecznymi wzmocnieniami z profilu zamkniętego 10x40 mm?

Odpowiedź:

Ogrodzenie - piłkochwyty z wypełnieniem z profilu zamkniętego 10x10 mm, grubości 1,5 mm z min 4 poprzecznymi wzmocnieniami z profilu zamkniętego 10x40 mm należy wykonać do wysokości 150 cm od poziomego terenu.