



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 17.10.2024 r.

Nr referencyjny: NZP-091/58/UL-22/2024

DO WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczenia punktu alarmowego w budynku głównym PSP (nr inw. 224-105) przy ul. Bytomskiej 1 na terenie portu w Szczecinie”.

Zamawiający, na podstawie Rozdziału VIII ust. 2 swz, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.2024.1061 t.j. z dnia 2024.07.17) pn.: **„Remont pomieszczenia punktu alarmowego w budynku głównym PSP (nr inw. 224-105) przy ul. Bytomskiej 1 na terenie portu w Szczecinie”** udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Po dokonaniu oględzin stwierdzono, że tapeta w pomieszczeniach jest zniszczona w znacznie większym stopniu niż podano w wyszczególnieniu prac. Proszę o zajęcie stanowiska w jakim procencie należy zerwać i uzupełnić tapety.

Odpowiedź:

Tapetę należy zerwać i ułożyć na wszystkich ścianach, na których będą bruzdy pod instalacje. Dotyczy to w zasadzie wszystkich ścian poza zewnętrznymi.