

**Znak sprawy: NSZ.26.P29.2021.MM**

**Informacja dla Wykonawców  
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia  
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu  
na dostawę rur stalowych do budowy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3  
i sieci gazowej  
PN/30/2021/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Jaką izolację mają mieć rury wg DN30670 czy ISO 21809 (w OPZ pojawiają się obie).

**Odpowiedź:**

Rury przewodowe powinny być izolowane wg normy ISO 21809-2011.

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza dostawę rur DN300 ze szwem?

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na rury ze szwem.

Tarnów dn. 24.05.2021 r.