



- UWAGI:
- Rysunki rozpatrywać łącznie. Dokumentację rysunkową rozpatrywać razem z opisem technicznym.
  - Elementy konstrukcyjne wykonać z drewna klasy C24, zabezpieczonego przed grzybami i pleśnią. Elementy odosłonięte należy szlifować i bejcować dla poprawy estetyki budowli.
  - Elementy domiarzyć na budowie. Przy zmontowaniu więźby zmierzyć długości o 30cm.
  - W kieszonkach zostosować przewiązki o wymiarach 18x18,8cm zgodnie z rysunkami więzów łączonych z kleszczami na min. 4 wkręty 06 długości 160mm.
  - Połączenie krokwi w kalenicy i kleszczy z krokwią na strubie W12 z obustronną podkładką i pierścieniem kołcowym dwustronnym o nośności na ścinanie min. 8kN plus 4x wkręty 06 długości min 200mm.
  - Krokiew z murfoty 06 łączyć na złączach i złącza ciesielskie obustronne, cynkowane z gwoździowaniem pełnym o nośności min. 25kN.
  - Stosować wyłączenie gwoździ systemowe.
  - Połączenie wieszaków z kleszczami na strubie W12 z obustronną podkładką i pierścieniem kołcowym dwustronnym o nośności na ścinanie min. 8kN plus 4x wkręty 06 długości min 200mm.
  - Dodatkowo wieszaki łączyć z krokiewiami na łączniki ciesielskie płaskie obustronne, mocowane na wkręty ciesielskie min. 4x06
  - Murfoty mocować do więźba na kotwy M12 kl. 8.8 co maksimum 1,2m.

<b>CIENIUS</b> architektur		PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO ARCHYTEKTONICZNE CIENIUS ANNA KALINOWSKA	
INWESTOR: GMINA JAWORZNA ŚLĄSKA		NAZWA I ADRES WIEŚNIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEŚNIE	
UL. WOLNOŚĆ 9, JAWORZNA ŚLĄSKA		OBJĘTOŚĆ 02, NR 22/1, 333, 337/2, 008 PASTUCHÓW	
Tytuł projektu: BUDOWA WIEŚNIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEŚNIE W PASTUCHÓWIE		EDN. PROJEKTOWA EDN. PROJEKTOWA ŚLĄSKA - OŚCZAR WIEŚNIE	
PROJEKTANT/ SPRACOWUJĄCY:	IMI I NAZWIŚKO:	NR DOKUMENTU:	DATA:
	mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA	01/03/2021	20.12.2021
SKALA:	Tytuł rysunku:	NR PROJEKTU:	DATA:
	mgr inż. MAREK STANISZAK	005/0014/PRB/17	20.12.2021
1:50		NR RYS.:	K-06
Pracownia autorska z siedzibą w ul. Wolność 9, Jaworzna Śląska			