Trzpień T1 24x24cm



Trzpień T3 24x24cm



Trzpień T2 24x25cm



UWAGI:

- Rysunki rozpatrywać łącznie. Dokumentację rysunkową rozpatrywać razem z opisem technicznym.
- Elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C20/25.
- Stal zbrojeniowa klasy AIIIN, strzemiona klasy A0.
- Wymiary prętów podano po zewnętrznym obrysie.
- Otuliny elementów żelbetowych 3cm.
- Trzpienie łączyć ze ścianami murowanymi na strzępia min 10cm.
- Nadproża opierać na ścianach na długości min. 25cm.
- Wieńce wykonać jako obwodowe, zbrojone 4xø12 i strzemionami ø6 co 25cm. Wieńce wewnętrzne wpuszczać w trzpienie, by zapewić ciągłość wieńca.
- Nadproża prefabrykowane L19 o długości powyżej 150cm dozbroić prętami 2xø12.
- Nadproża w ścianach działowych wykonać jako systemowe, np. ceramiczne.
- Zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych wg rysunków wykonawczych.

NADPROŻE N1 24x25cm



NADPROŻE N3 24x25cm



NADPROŻE N2 24x25cm



NADPROŻE N4 24x25cm



CIGNUS architektura		PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA ARMII KRAJOWEJ 12, 58-150 STRZEGOM			
INWESTOR: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA UL. WOLNOŚĆ 9, JAWORZYNA ŚLĄSKA		NAZWA I ADRES OBIEKTU: WIEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ, DZ. NR 222/1, 338, 337/2 , OBR. PASTUCHÓW, JEDN EWID. JAWORZYNA ŚLĄSKA- OBSZAR WIEJSKI			
TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W PASTUCHOWIE					
PROJEKTANT/ SPRAWDZAJĄCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
	mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA	01/03/DOIA	20.12.2021		ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY
	mgr inż. MAREK STAŃCZAK	DOŚ/0014/PBKb/17	20.12.2021		
SKALA: 1:100	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU				NR RYS.: K-02

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 04.02.1994r.