

LEGENDA:

- ● złącze krzyżowe
- ZR ● złącze rynnowe
- ZK ▣ złącze kontrolne
- IK ● iglica kominowa
- ----- uziom otokowy bednarka FeZn 30x4 mm
- ——— zwody poziome i przewody odprowadzające drut FeZn fi 8 mm
- A szczegół A – łączenie bednarek przez spawanie zabezpieczone antykorozyjnie
- —o1f wypust 1–f(230V) do zasilania urządzenia

UWAGA:
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie, w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się projektantem.

INWESTOR:
GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
UL. WOLNOŚC 9, JAWORZYNA ŚLĄSKA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA
ARMII KRAJOWEJ 12, 58-150 STRZEGOM
WIEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ, DZ. NR 222/1, 338, 337/2 , OBR. PASTUCHÓW, JEDN EWID. JAWORZYNA ŚLĄSKA– OBSZAR WIEJSKI

TYTUŁ PROJEKTU:
BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W PASTUCHOWIE

PROJEKTANT/ SPRAWDZAJĄCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:
	mgr inż. ANDRZEJ NICZYPORUK	UAN.VI–f/3/26/89	29.10.2021	
	mgr inż. KRZYSZTOF MANIAKOWSKI	LBS/0001/PWOE/10	29.10.2021	

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**
ELEMENT: **PROJEKT TECHNICZNY (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - TOM V**

SKALA: **1:100**
TYTUŁ RYSUNKU: **INSTALACJA UZIEMIENIA I ODGROMOWA**
NR RYS.: **E4**

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 04.02.1994r.