



### Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.

Zamawiający: **Politechnika Lubelska** na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, – dalej ustawa) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn. „**Wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla pom. 112 w budynku CIiZT Politechniki Lubelskiej na potrzeby projektu CEBMAT**” znak postępowania: KP-272-PNK-27/2023, dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie:

**Pytanie:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi: Zgodnie z informacją zawartą na schematach rozdzielnic elektrycznych: zdolność zwarciova aparatury >10kA. Czy dopuszczalne jest zastosowanie aparatury z zdolności zwarciovej =10kA?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie aparatury o zdolności zwarciovej = 10kA.

*Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej*

*dr inż. Marcin Jakimiak*