

Bydgoszcz, 19.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji zmiękczenia wody w kotłowni lokalnej przy ul. Mińskiej 15A w Bydgoszczy, PP/12/2024.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 18.04.2024 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Proszę o przesłanie:

- zdjęcia istniejącego zmiękczacza
- zdjęcia modułu instalacji obecnego urządzenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak konieczności demontażu i utylizacji starej stacji uzdatnia. Wprowadzono korektę do opisu przedmiotu zamówienia w SWZ.

2. Proszę o potwierdzenie wersji zmiękczacza: pojedyncza kolumna zmiękcząca ze sterownikiem czasowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Regeneracja sterowana czasowo, ilość kolumn należy dobrać tak aby spełnić wymagane parametry wody zawarte w SWZ.

3. Czy wymagany jest zawór odcinający na wypływie wody zmiękczonej podczas regeneracji? (podczas regeneracji urządzenie podaje do instalacji wodę nieuzdatnioną).

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na uzupełnianie wody uzdatnionej ręcznie przez obsługę kotłowni w zależności od potrzeb, konieczne jest zastosowanie zaworu odcinającego na tymże uzupełnieniu.

UWAGA – WIZJA LOKALNA:

W przypadku chęci dokonania wizji lokalnej prosimy kontaktować się z inspektorem ds. eksploatacji pod numerem telefonu 52 30 45 407, najlepiej w godzinach 7:00 – 9:00

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

