

Górowo Iławeckie 26.04.2022 r.

RIZ.271.1.11.2022

### Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja drogi gminnej w Gałajnach**”:

#### **Pytania:**

- 1) Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie jakie kruszywo ma być użyte do zasypania przestrzeni między płytami oraz wykonania poboczy?

#### **Odpowiedzi:**

- 1) Żwir sortowany o frakcji 0-31,5mm.

**Wójt Gminy Górowo Iławeckie**  
**Bożena Olszewska-Świtaj**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/