



GMINA WĄSOSZ
Plac Wolności 17
56 – 210 Wąsosz
tel. 65 543 78 50, fax. 65 543 77 08

Wąsosz, 25.03.2024 r.

BI.271.2.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną”

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Murowane donice z cegły:

Czy murek tworzący donice należy osadzić na fundamencie zbrojonym ?

Odpowiedź

W projekcie fundament ceglanych donic z cegły przewidziano jako niezbrojony. Nie ma konieczności wykonania zbrojenia ze względu na brak występowania wysokich obciążeń.

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź