

Kłodzko, dn. 01.07.2024 r.

ZDP.241.AZ.31.1.2024

nr postępowania **ZDP.241.AZ.31.2024**

nazwa zadania: „**WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych**”

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 28.06.2024 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

#### **PYTANIE NR 1**

Pytanie do treści SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że na warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy przyjąć mieszanki mineralno-asfaltowe na KR3.

#### **AD. 1**

Nawierzchnię jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna) dla kategorii obciążenia ruchem KR2.

**mgr Maciej Bielas**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kłodzku

.....

*Kierownik Zamawiającego*