



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Znak: RIOŚ.271.1.1.2022.DD

Szczawnica, dnia 16 stycznia 2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Zagospodarowanie terenu przy Wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno – turystyczną**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż grilla zgodnie z przesłaną kartą techniczną?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na montaż grilla zgodnie z przesłaną kartą techniczną.

Zapytanie:

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przy altanie słupków o przekroju kwadratowym 25*25?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przy altanie słupków o przekroju kwadratowym 25*25.

Zapytanie:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu bariery ochronnej, projektu ogrodzenia wraz z furtką i bramą rozwieraną.

Wyjaśnienie:

Projektowaną barierę ochronną i ogrodzenie należy wykonać tak samo. Widok ogrodzenia znajduje się na rys. 05 przekrój D.

Projektowane ogrodzenie drewniane, sztachety pionowe szerokość 12 cm lub inne zbliżone, o wysokości 120 cm, słupki między przęsłami o przekroju 12x12cm, h=125cm. Brama rozwierana o szerokości 4m, furtka o szerokości 1m. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją. Sposób montażu i wykonania zgodnie z rozwiązaniami po stronie wykonawcy.