

Znak sprawy: NSZ.26.P23.2020.KK

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę pomp
(PN/23/2020/D)**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

W załączniku nr 1, zadanie 2, pozycja 1 podana jest pompa Stratos Pico 25/1-4 nr kat. 4216612 oraz podany jest punkt pracy, który nie mieści się w polu charakterystyki tej pompy. Czy w związku z tym można zastosować pompę Stratos Pico 25/1-6 nr. kat. 4216613?

Odpowiedź:

Dla zadania nr 2, pozycji nr 1 Zamawiający koryguje punkt pracy dla pompy Stratos Pico 25/1-4:

Wysokość podnoszenia $h=3.0$ m H₂O

Wydajność: $V=0.75$ m³/h

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 21.07.2020 r.