



# GMINA DREZDENKO

Drezdenko 16.08.2021r.

**Znak sprawy: RI.271.1.15.2021**

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytania:

Czy zadanie : budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko - ok 719 mb można wykonać w całości metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zadania metodą przewiertu sterowanego.

Z up. Burmistrza  
Mateusz Grzymałowski  
Zastępca Burmistrza