

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W dokumentach dotyczących budowy sieci wodociągowej wymienione są 3 rozwiązania materiałowe – który z wymienionych w dokumencie materiałów jest rekomendowany przez inwestora?

Odpowiedź:

Dla przebudowywanych odcinków sieci wodociągowych należy zastosować materiał zgodny z istniejącym, tj.: jeżeli istniejąca sieć była wykonana z żeliwa to należy zastosować żeliwo sferoidalne, jeżeli była sieć z PE to należy zastosować materiał PE, o specyfikacji zgodnie z wydanymi warunkami przez PWiK Sp. z o.o. a także zapisami w PFU. Dla nowych odcinków zastosować materiały zgodnie z wydanymi warunkami przez PWiK Sp. z o.o. a także zapisami w PFU.

Pytanie 2:

Czy w przypadku wykorzystania rur z żeliwa sferoidalnego do budowy sieci wodociągowej zamawiający również dopuszcza ekologiczną powłokę na bazie farby akrylowej pokrywającą zewnętrzną powierzchnię rury, która jest zgodna z normą PN-EN 545?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pokrycie zewnętrznej powierzchni rury żeliwnej sferoidalnej z farby akrylowej zgodnej z normą PN-EN545.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/