


Rnn STVII 9AF4



Istn. 4YAKY150+1xYAKY120

RO2/+1 proj.



Pi = 45,4 kW
kz = 0,53
Pz = 23,9 kW
Ib = 36,3 A
In = 200 A

INST. ELEKTRYCZNE: THS System INTELEGENTNE INSTALACJE	INWESTYCJA: Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań, ul. Głogowska 14		
	INWESTOR: MTP Pawilon 15 Poznań, ul. Głogowska 14		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlik WKP/0259/PWOE/15		PODPIS:	DATA: 2022-12-05
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Englert inż. Miłosz Marlewski			BRANŻA: EL
			STADIUM: PW
			SKALA: 1:50
TEMAT: Schemat zasilania		NR RYS: E-01	