



HP25 - hydranty przeciwpożarowe istniejące i projektowane ϕ 25, wąż 30mb półsztywny parter budynku wyposażony łącznie w 7 gaśnic; 2 gaśnice GWG2x w zapleczu kuchennym oraz 5 gaśnic GP4x w pozostałej części parteru

- oprawy oświetlenia awaryjnego
- oprawy oświetlenia przestrzeni nad hydrantem
- oprawy - piktogram - kierunek ewakuacji
- wg projektu oświetlenia awaryjnego

P.T. Instalacje sygnalizacji pożaru

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
Rzut parteru _____ skala 1:100

Zakład Usług Inwestycyjnych "MASTORPROJEKT" S.C.	
86-300 Grudziądz, ul. Chłimińska 115 tel/fax: 0-56 4657775	
OBIEKT:	Budynek Klubu Akcent
ADRES:	86-300 Grudziądz, ul. Wyblekiego, działka nr 21/5, obręb 038
INWESTOR:	Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz
BRANŻA: Budowlana	Projektant: Leszek Skarżewski upr. bud. UAHW/5346/TO/87
DATA: 25 marzec 2023 r.	
NR RYS. 03	