



powiększenie otworu drzwiowego, min. wymiar otworu w św. osiedzi 101 cm, światło drzwi min. 90 cm

HP25-4 (projektowany)

EI 60 100/205

EI 60 d6

EI 60 d5

istniejące drzwi wyposażać w samozamykacz

kłapa (wyjazd) na stdach- zamontować kłapę o odporności ogniowej EI15

OZNACZENIA

d6, d5 - drzwi stalowe gładkie w okleinie drewnopodobnej o odporności ogniowej EI60, skrzydło drzwi z blachy stalowej, wypełnienie skrzydła z wełny mineralnej; drzwi z kompletem okuć (zamek, kłamka, zawiasy) kolor okleiny drewnopodobnej zbliżony do koloru drzwi istniejących (np orzech)

wyjazd na stdach- zamontować kłapę o odporności ogniowej EI15

HP25 - hydrant przeciwpożarowy projektowany ϕ 25, wąż 30mb półsztywny pięto budynku wyposażać w 4 gaśnice GP4x

- oprawy oświetlenia awaryjnego
- oprawy oświetlenia przestrzeni nad hydrantem
- piktogram - kierunek ewakuacji
- optyczna czujka dymu punktowa adresowalna
- czujka liniowa - nadajnik i odbiornik

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Rzut piętra _____ skala 1:100

Zakład Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.			
86-300 Grudziądz, ul. Cicha 115 tel./fax: 046 4657715			
OBIEKT:	Budynek Klubu Akcent		
ADRES:	86-300 Grudziądz, ul. Wypickiego, działka nr 2/15, obręb 038		
INWESTOR:	Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz		
BRANŻA:	Budowlana	Projektant:	Leszek Traczykowski
DATA:	Kwiecień 2023 r.	mgr inż. Marek Kozak	
NR rys.:	04	mgr inż. arch. Tomasz Czajka	
		upr. bud. UAH-IV/53460/1089	