



- HP25 - hydrant przeciwpożarowy projektowany ϕ 25, wąż 30mb półsztywny pięto budynku wyposażać w 4 gaśnice GP4x
- oprawy oświetlenia awaryjnego
 - oprawy oświetlenia przestrzeni nad hydrantem
 - oprawy - piktogram - kierunek ewakuacji wg proj. oświetlenia awaryjnego

wyłącz na stych- zamontować kłapę o odporności ogniowej EI15

P.T. Instalacje sygnalizacji pożaru

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Rzut piętra _____ skala 1:100

Zakład Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.		
86-300 Grudziądz, ul. Cicha 115		
tel/fax: 046 465775		
OBIEKT:	Budynek Klubu Akcent	
ADRES:	86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego, działka nr 2/15, obręb 038	
INWESTOR:	Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz	
BRANŻA Budowlana	Projektant:	Leczek Skoniewski upr. bud. UAN/V/8346/O/087
DATA: 25 marzec 2023 r.		
NR RYS. 04		