



GMINA WĄSOSZ
Plac Wolności 17
56 – 210 Wąsosz

Bl.271.3.2024

Wąsosz, 27.03.2024 r

Dotyczy postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąsoszu"

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy projektowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąsoszu jest wyposażony w źródło wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296)? Czy w projektowanym PSZOK-u należy uwzględnić wszystkie uzgodnienia i zaprojektowanie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem do celów przeciwpożarowych?

Odpowiedź

Należy uwzględnić wszystkie uzgodnienia i zaprojektowanie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem do celów przeciwpożarowych.

Pytanie 2

W zapisie o wyposażeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kontenery socjalne proszę o podanie ilości pracowników, którzy będą korzystali z pomieszczeń socjalnych?

Odpowiedź

Ilość pracowników i wielkość kontenerów zostanie określona w fazie opracowania koncepcji.

Pytanie 3

Czy zgodnie z art. 3 ust. 6a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 339), Gmina lub inny podmiot obsługujący przyszły PSZOK planuje utworzyć punkt napraw i ponownego użycia produktów? Jeśli planuje, to czy należy przewidzieć kontenery czy budynek?

Odpowiedź

Zamawiający nie planuje utworzyć punktu napraw i ponownego użycia produktów.

Pytanie 4

Czy na terenie inwestycji Zamawiający rozważa możliwość wybudowania zadaszonych wiat magazynowych do czasowego magazynowania zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wybudowania zadaszonych wiat magazynowych do czasowego magazynowania zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców.

BURMISTRZ WĄSOSZA
Paweł Niedźwiedź

