


Uwagi:  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.  
Wszystkie wymiary podano w centymetrach, kody wysokościowe podane są w metrach.



#### I PIĘTRO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYSOKOŚĆ	POSADZKA	POWIERCHNIA
P.1.01	KLATKA SCHODOWA	H=271	PLYTKI GRES	17,40
P.1.02	WC PERSONELU	H=325	PLYTKI GRES	2,81
P.1.03	PRZEDSIÓNEK	H=325	PLYTKI GRES	3,69
P.1.04	POM. GOSPODARCZE	H=325	PLYTKI GRES	2,47
P.1.05	SALA II (25 DZIECI)	H=325	PARKIET	62,54
P.1.06	WC DZIECI	H=325	PLYTKI GRES	8,49
RAZEM				112,26

#### UWAGI:

- wszystkie przejścia instalacyjne w ścianach i stropie stanowiących granicę stref bezpiecznych należy zabezpieczyć do klasy EI przegrody, a przepustów wentylacyjnych do klasy ESI przegrody
- klatkę schodową, pomieszczenia szatni na parterze oraz korytarza na piętrze należy wyposażać w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które spełniać będzie wszystkie wymagania określone w Polskich Normach, i które wykonane będzie w oparciu o projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Oddział Przedszkolny wyposażać w hydranty wewnętrzne 25 obejmujące swoim zasięgiem całą powierzchnię, za wyjątkiem pomieszczenia wc dostępnego z klatki schodowej na piętrze, spełniające wszystkie wymagania odnośnych przepisów, wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

**STANISŁAW NARDELLI**  
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY  
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY  
Decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
Nr RZ/EX/0024/05  
Wpis do C.R.R.B. poz. 50/05/R/C  
NR CZŁONKOWSKI SLK/BO/5913/01

**STANISŁAW NARDELLI**  
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY  
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

mgr inż. Mariusz Karolczyk  
Nr upr. 444/2002

**KOMENDA WOJEWÓDZKA**  
**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
w KATOWICACH  
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36  
tel. 41 25 15 541

**Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom**  
**EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE**  
**OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

Oddział Przedszkolny w budynku Ochotniczej  
Straży Pożarnej Mikołów-Panłowy ul. Mokderska 1

inwestor: GMINA MIKOŁÓW

adres inwestora: ul. Rynek 16  
43-190 Mikołów

adres inwestycji: ul. Mokderska 1  
43-190 Mikołów

temat rysunku:  
RZUT I PIĘTRA

opracowanie:

Mik Fire Safety  
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń  
przeciwpożarowych  
Mariusz Karolczyk  
Nr upr. 444/2002

projektant:

mgr inż. arch.  
Małgorzata Jurkiewicz  
Upr. Specj. Arch. bto nr 4818/09  
mgr inż. arch.  
Aleksandra Rączka

data:

2023.12

skala:

1: 100

nr rysunku:

A02