



Starachowice, 18.06.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.26.2024

## Platforma zakupowa

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niemającego charakteru postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnej leśniczówki leśnictwa Lubienia w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na działce nr ewid. 125/1211 obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody”

W postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.06.2024 r. pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnej leśniczówki leśnictwa Lubienia w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice na działce nr ewid. 125/1211 obręb 0010, ul. Starachowicka 63, 27-230 Brody”, zostało złożone pytanie Wykonawcy.

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedzią.

### Treść pytania

Proszę o wyjaśnienie zapisów SWZ:

1. Wg dokumentacji projektowej do wykonania na załamaniach trasy kanału 2 szt. studzienek z tworzywa średnicy 400mm typowych zwieńczonych włazem żeliwnym, natomiast w przedmiarze poz. 7 i poz. 8 ujęto studnie betonowe śr. 1000 mm. Proszę o jednoznaczne podanie jakie studnie należy zabudować i ewentualną korektę przedmiaru.

### Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ – przedmiaru robót. Zamawiający opublikuje na stronie Platformazakupowa.pl zmieniony załącznik nr 7 do SWZ – przedmiar robót, z ujęciem rodzaju studzienek zgodnych z dokumentacją projektową oraz z pozycjami uwzględniającymi transport gruzu.

Z poważaniem,  
Michał Farys  
Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Starachowice  
/podpisano elektronicznie/

Sporządził:

Jakub Zawada

tel.: 41 274-53-84 wew.33