



Kocioł EcoTherm Plus WGB 50/70/90i - z jednym obiegiem c.o.



L.p.	URZĄDZENIE
1.1	Gazowy kocioł kondensacyjny WGB Regulacyjny i czujniki dodatkowe
UAF6 C	Uniwersalny przyłogowy czujnik temperatury
ADH	Zestaw zaworów odcinających: 1" zawór gazowy, 25/40 1 1/2" zawór c.o. zasłanianie/powrót
ISR	Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulator pokojowy do zdalnych odczytów i zmiany parametrów urządzeń-opcja.
ISR	Regulator pokojowy Basic - przewodowy regulator pokojowy do zdalnej regulacji kocioła, z przyciskiem obecności i przełącznikiem
RGB B	trybu pracy - opcja.
1.2	Pompa kotłowa HEP 25-180-10 PWM
1.3	Zawór bezpieczeństwa
1.4	Zabezpieczenie stanu wody *)
1.8	Zawór bezpieczeństwa
1.9	Naczynie wzbiorcze
1.10	Złącze odcinające
1.11	Filtr odmulnik magnetyczny
1.12	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
1.13	Neutralizator skroplin NEOP300 dla kotłów do 300KW
1.14	Zawór odcinający DN
1.15	Zawór odcinający ze złączką do węża DN
1.16	Zawór odcinający ze złączką do węża DN
1.17	Odpowietrznik automatyczny
1.18	Separator powietrza
2.1	Pompa obiegowa grzewczego
2.2	Licznik ciepła
2.3	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
2.4	Zawór odcinający DN
2.5	Zawór zwrotny DN
2.6	Zawór równoważący z funkcją odciążenia DN
2.7	Zawór odcinający ze złączką do węża DN
2.8	Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

Kopowanie rysunku, bez zgody Autora jest zabronione.		Imię i nazwisko		Data		Nr uprawnień:		Podpis	
Forma rysunku:		Forma projektu:		Projektował:		mgr inż. Agnieszka Śakowska		06.2021	
297x450		PT		Sprawdził:					
Stwierdzenie:		Wydane :		Zaświadczona:					
NN		1		gmina Jaworzyno Śląskie, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyno Śląskie					
									
<p>Biurowo</p> <p>Doradczostwo Usługowe Budowlano</p> <p>mgr inż. Jacek Kramnik</p> <p>58-309 Wałbrzych</p> <p>ul. Mieszka 19</p> <p>tel: 694 144 439</p>									
<p>Nazwa projektu:</p> <p>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej</p>									
<p>Nazwa rysunku:</p> <p>SCHEMAT KOTŁOWNI</p>									
Nazwa planu:		Nr rysunku:		Nr egz:		