

LEGENDA:

- oprawa kinkiet
- oprawa oświetleniowa
- cr — oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu
- IP44 — oprawa bryzgoszczelna
- L — oprawa sufitowa Led 7 - 10W
- oprawa wyjścia ewakuacyjnego LED 3W 1h, dwuzadaniowa, atest CNBOP
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 3,2W 1h, 320lm, atest CNBOP
- Aw-IP65 — oprawa awaryjna LED 7W SA MT autotest do -25st.C atest CNBOP
- A — oprawa awaryjna LED 3W 1h 310lm IP65 atest CNBOP
- A — oprawa awaryjna LED 3W 1h 315lm atest CNBOP
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik świecznikowy
- przycisk dzwonek
- gniazdo wtykowe 2x2P+Z
- gniazdo wtykowe IP44
- 3 — zasilanie 3-f płyty indukcyjnej
- SAT — gniazdo TV-SAT
- IT — gniazdo IT RJ45
- TM — tablica bezpiecznikowa lokalu
- SkL-2 — skrzynka licznikowa II piętra

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.

Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował: mgr inż. Andrzej Niczyporuk	05.2021	UAN.VI-f/3/26/89	
Sprawdził:			
Asystent Proj:			

Format rysunku: A3

Faza projektu: PT

Skala: 1:100

Wydanie : 1

Zleceniodawca: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

Biuro
Doradczo Usługowe
Budownictwa
mgr inż. Jacek Kramnik
58-309 Wałbrzych
ul. Mieszka I 9
tel: 694 144 499

Nazwa projektu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej

Nazwa rysunku: Instalacja elektryczna 2. piętra,

Nazwa pliku:

Nr rysunku: IE-4

Nr egz: