

LEGENDA:

- L40 — oprawa LED 40W IP65
- oprawa oświetleniowa
- cr — oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu
- Oprawa wyjścia ewakuacyjnego LED 3W 1h, dwuzadaniowa, atest CNBOP
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 3,2W 1h, 320lm, atest CNBOP
- Aw-IP65 — oprawa awaryjna LED 7W SA MT autotest do -25st.C atest CNBOP
- A — oprawa awaryjna LED 3W 1h 310lm IP65 atest CNBOP
- A — oprawa awaryjna LED 3W 1h 315lm atest CNBOP
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik jednobiegunowy IP44
- gniazdo wtykowe IP44
- Wkot — wyłącznik kotłowni
- Tkot — tablica bezpiecznikowa budynku
- IT+TV — skrzynka zbiorcz TV i IT
- GSU — główna szyna uziemiająca

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.

Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował: mgr inż. Andrzej Niczyporuk	05.2021	UAN.VI-f/3/26/89	
Sprawdził:			
Asystent Proj:			

Format rysunku: A3
Faza projektu: PT
Skala: 1:100
Wydanie : 1

Zleceniodawca: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

Biuro
Doradczo Usługowe
Budownictwa
mgr inż. Jacek Kramnik
58-309 Wałbrzych
ul. Mieszka I 9
tel: 694 144 499

Nazwa projektu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej

Nazwa rysunku: Instalacja elektryczna piwnicy.

Nazwa pliku:

Nr rysunku: IE-1

Nr egz: