



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.2462.24.2020.DR L.p. 14

Gdańsk, dnia 12.02.2021 r

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie w podziale na części:

- Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,
- Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postępowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIA NR 7 (pytania od nr 117 do nr 123)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 117:

Proszę o określenie w jakiej klasie bezpieczeństwa biernego mają zostać wykonane słupy oświetleniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że słupy oświetleniowe winny spełniać wymagania słupów w klasie 50NE3 – zgodnie z wytycznymi GDDKiA.

Pytanie nr 118:

Proszę o określenie z jakiej grubości blachy mają zostać wykonane słupy oświetleniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że słupy oświetleniowe winny spełniać wymagania słupów w klasie 50NE3 oraz winny być wykonane zgodnie z technologią i atestem producenta.

Pytanie nr 119:

Proszę o określenie, czy słupy oświetleniowe mają być malowane, czy wykonane wyłącznie w ocynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej należy stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane na gorąco ze spawem plazmowym (niewidocznym).

Pytanie nr 120:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych (słupy, oprawy, linia kablowa) pomiędzy projektem, a przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektant dokonał weryfikacji ilości przedmiarowych w zakresie branży elektroenergetycznej. W związku z tym prowadzi się zmiany w pozycjach przedmiarowych zakresu branży elektroenergetycznej w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót dla części 1 i części 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 8 z dn. 12.02.2021 r.

Pytanie nr 121:

Prosimy o weryfikację ilości w pozycjach nr 32 i 33 (podbudowa z C ¾ oraz z C 20/25) przedmiaru dla części I i II. Oferent zauważa, że ilości przedmiarowe dla tych pozycji znacząco odbiegają od ilości wynikających z dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektant dokonał weryfikacji ilości przedmiarowych w zakresie branży drogowej. W związku z tym wprowadza się zmiany w ilościach w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót w pozycjach: 32 i 33 dla części 1 (Etap IIa) oraz części 2 (Etap IIb).

Patrz Zmiana SIWZ nr 8 z dn. 12.02.2021 r.

Pytanie nr 122:

Prosimy o weryfikację ilości w pozycji nr 36 (kostka kamienna 9/11) przedmiaru dla części I i II. Oferent zauważa, że ilość przedmiarowa dla tej pozycji znacznie odbiega od ilości wynikającej z dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektant dokonał weryfikacji ilości przedmiarowych w zakresie branży drogowej. W związku z tym wprowadza się zmiany w ilościach w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót w pozycji 36 dla części 1 (Etap IIa) oraz części 2 (Etap IIb).

Patrz Zmiana SIWZ nr 8 z dn. 12.02.2021 r.

Pytanie nr 123:

Prosimy o weryfikację ilości w pozycji nr 50 (siatka przeciwspekaniowa) przedmiaru dla części I. Oferent zauważa, że ilość przedmiarowa dla tej pozycji odbiega od ilości wynikającej z dokumentacji projektowej. Zgodnie z projektem siatkę należy zastosować jedynie na odcinku wzmocnienia nawierzchni tj. od km 96+600 do km 97+690. Zaktualizowana przez Zamawiającego ilość przedmiarowa dotycząca tej pozycji (9434,04 m2) wydaje się być znacznie wyższa. Prosimy o korektę lub ewentualne wskazanie gdzie jeszcze należy ułożyć siatkę na odcinku pierwszym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza prawidłową ilość przedmiarową w pozycji nr 50 przedmiaru dla części 1. Zamawiający wyjaśnia, że siatkę przeciwspekaniową na danym odcinku należy ułożyć na całej szerokości jezdni dla ok 1090 mb - 7m szer. jezdni, a ilość wskazana w przedmiarze uwzględnia również poszerzenia jezdni wynikające z dodatkowych pasów ruchu oraz wykonanie odpowiednich odsadzek.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 14 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963