Uwaga: elementy żelbetowe
wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

Objaśnienia:
1. Dopływ ścieków surowych DN 250 istniejący
2. Piaskownik
3. Komora retencyjna pompowni ścieków
4. Pompa zatapialna ze sprzęgłem na prowadnicy
5. Otwór technologiczny 80x175cm
6. Komora zasuw
7. Otwór włazowy 80x80cm
8. Osłona wylotu z blachy stalowej OH 18N9 gr. 2mm
9. Zawór DN80
10. Zawór zwrotny DN80
11. Wciągarka na żurawiku
12. Odwodnienie komory zasuw otwór ϕ32mm
13. Pogłębienie komór ϕ250mm
14. Pokrywa z tworzywa sztucznego
15. Mocowanie prowadnicy do ściany - stal OH 18N9
16. Mocowanie rurociągu do ściany - stal OH 18N9
17. Rura stalowa OH 18N9 76,1x2mm
18. Rura stalowa OH 18N9 88.9x2mm



MXL4 Sp. z o.o
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 488 43 64
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WE WRZOSOWIE

BRANŻA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAŁ — PODPIS
mgr inż. Władysław Gliźniewicz
upr. Nr 573/Sz/94

SPRAWDZIŁ — PODPIS
mgr inż. Krzysztof Imbra
upr. Nr 71/Sz/2002

STADIUM PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANY** — DATA: II.2022

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
Z KOMORĄ ZASUW - PRZEKRÓJ

NR RYSUNKU: **ZT.06** — SKALA: 1:25