



UWAGI.

1. Parametry wody :

ciśnienie robocze - 1,6 MPa
temperatura robocza - 90°C

ciśnienie obl.- 1,6 MPa
temperatura obl.-170°C

2. Klasa jakości rurociągu "3" wg PN-92/M-34031

<p>Treść rysunku</p> <p>Projekt remontu rurociągu wody zasilającej do kotła WP-70 nr 2</p> <p>Rurociąg wody zasilającej do kotła. Stan istniejący</p>	<p>Podziałka</p>		Nazwisko	Data	Podpis
		Projektował	W.Waligóra	05.2019 r	
		Sprawdził	J.Waligóra	05.2019 r	
		Kier. zespołu	J.Waligóra	05.2019 r	
<p>THT</p> <p>Sp. z o.o.sp.k.</p>	<p>THERMOTECHNIKA Sp. z o.o.sp.k</p> <p>ul. Wolności 345A</p> <p>41-800 ZABRZE</p>	Obiekt	Nr projektu	Faza	Nr rys.
		PEC - Gliwice	1/05/2019/PW	PW	1