

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie dok. projektowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OPRAWY OŚWIETLENIOWE</b>						
1.	Oprawa oświetleniowa świetłówkowa T5 EVG PC 2x36W (4916 lm) z modulem bateryjnym 1h <b>Wraz ze źródłem światła</b>		kpl.	1		
<b>OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY</b>						
2.	Łącznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP54		kpl.	1		
3.	Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwójne; 16 A; 230 V; IP54		kpl.	1	<b>G2</b>	
4.	Puszka rozgałęźna natynkowa, szczelna		kpl.	1		
5.	Złączki 2, 3, 4 – torowe 1,5-4mm <sup>2</sup>		kpl.	20		
<b>PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE</b>						
6.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x1,5 mm <sup>2</sup> 750 V		mb	10		
7.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x2,5 mm <sup>2</sup> 750 V		mb	10		
8.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x4 mm <sup>2</sup> 750 V		mb	60		
9.	Przewód e.-en. typu LgY 1x6 mm <sup>2</sup> 750 V		mb	20		
10.	Przewód e.-en. typu LgY 1x16 mm <sup>2</sup> 750 V		mb	20		
<b>TRASY KABLOWE</b>						
11.	Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montażowe		mb.	80		
<b>MATERIAŁY DODATKOWE</b>						
12.	Miejscowa szyna wyrównawcza w puszcze instalacyjnej		kpl.	1	<b>MSW</b>	
13.	Końcówki do przewodów elektroenergetycznych <i>Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		szt.	15		
14.	Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) <i>Średnice należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		szt.	10		
15.	Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 <i>Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		mb.	3		
16.	Materiały pomocnicze			3%		
<b>ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPLNEGO RW</b>						
17.	Rozdzielnica natynkowa, II kl. Izolacji, IP65, wyposażona w zamek z kluczem <i>Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji</i>		kpl.	1		
<b>TABLICA LICZNIKOWA TL</b>						
18.	Rozdzielnica natynkowa, II kl. Izolacji, IP44, wyposażona w zamek z kluczem <i>Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji</i>		kpl.	1		
<b>INSTALACJA UZIEMIENIA</b>						
19.	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4		mb.	30		
20.	Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych		kpl.	1		
21.	Pomiar (w tym sporządzenie protokołów)		kpl.	1		
22.	Złącze kontrolno-pomiarowe		kpl.	1		
23.	Uziom pionowy pograżany 6m		kpl.	1		
<b>DEMONTAŻE</b>						
24.	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej		kpl.	1		