

Lubenia dnia 21.01.2022r.

GINA LUBENIA
30-271/1/2022 NIA
powiat rzeszowski
województwo podkarpackie

WYJAŚNIENIA nr 2 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/1/2022- „Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Lubenia – Jasienniki – Obręczna wraz z budową pompowni, zbiornika wyrównawczego i zasilania energetycznego. Długość sieci wodociąg.: 110 PE L=ok. 4 350m; 90 PE L=ok. 3 000m”

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści SIWZ przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Lubenia – Jasienniki – Obręczna wraz z budową pompowni, zbiornika wyrównawczego i zasilania energetycznego. Długość sieci wodociąg.: 110 PE L=ok. 4 350m; 90 PE L=ok. 3 000m” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Proszę o informację czy hydrofornia ma być wpięta w istniejący system monitoringu? Jeśli tak to jaki system u Państwa funkcjonuje? Proszę również o udostępnienie rysunku technologicznego jak ma wyglądać hydrofornia w kontenerze

Odpowiedź 1

Zamawiający informuję:

1. W opisie części elektrycznej w pkt.4.3 znajduje się zapis czy hydrofornia ma być wpięta w system monitoringu.
 2. Rysunki technologiczne hydroforni są udostępniane przez producentów u których wykonawca zamawia zestaw pompowy.
- W projekcie nie można wskazać producenta.

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **24.01.2022** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:10**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SIWZ.
2. www.bip.lubenia.pl
3. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
4. A/a.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Adam Skoczylas