



**97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19**

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl)

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

Tomaszów Mazowiecki, 16.08.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3201.14.2022

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**biorący udział w postępowaniu**

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

**Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim**

**WYJAŚNIENIE Nr 1**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Do wyboru są 3 warianty metody wiercenia. Brak jest opisu zakresu robót dla metody wiercenia dolnym młotkiem z płuczką powietrzną. Szczegółowy opis zawarty w projekcie nie przewiduje tej metody, która jest nieporównywalna z pozostałymi. Metoda ta uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu rzeczowego ujętego w specyfikacji. Proszę podać zakres prac dla tej metody.

**Odpowiedź nr 1**

Inwestor dopuścił użycie innych technik wiercenia, oprócz zalecanej w opracowanym *Projekcie robót geologicznych I etap badań związanych z odwierceniem hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej, na działce 192/1, obręb 0002* pod warunkiem osiągnięcia celu przedsięwzięcia. Podstawowym celem wykonanie wiercenia hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego

S-13 na działce nr 192/1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej jest rozpoznanie geologii utworów jury górnej oraz ustalenie warunków hydrogeologicznych warstwy wodonośnej przewidywanej do ujęcia. Projekt na wykonanie przedmiotowych robót geologicznych został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa łódzkiego z dnia 24.08.2021, znak: GKIII.740.13.2021.AM i zakłada:

- wykonanie otworu studziennego do głębokości 250 m; przy czym na głębokościach 72,0 m, 150,0 m i 200,0 m p.p.t. należy przeprowadzić badania dopływu wody i wykonać pompowania kontrolne;
- uzyskanie wydajności w ilości ok. 120 m<sup>3</sup>/h,
- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, testowego i pomiarowego,
- badania laboratoryjne prób wody,
- oraz inne czynności jak np. prace geodezyjne.



**97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19**

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

**Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.**

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Maria Chylińska*