

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ **Wykonanie remontu mostu w ciągu drogi gminnej – ul. Lipowa (dz.304) przez rzekę Czarna (dz.307,309/4) w miejscowości Okonek** ”

Pytanie 1.

Zgodnie z Projektem rys. K3 oraz K 2.1 płaszcz żelbetowy powinien być okotwiony prętami fi 16 mm w rozstawie 40 x 40 cm na głębokość 40 cm - w załączonym do SIWZ przedmiarze prac nie ma takiej pozycji - czy tych prac nie należy wykonać .

Ad.1.

Pytanie 2.

Zgodnie z Projektem rys. K 2.1 oraz K 2.2 płaszcz żelbetowy płyty poruszowej powinien być okotwiony prętami fi 16 mm w rozstawie 30 x 30 cm na głębokość 20 cm - w załączonym do SIWZ przedmiarze prac nie ma takiej pozycji - czy tych prac nie należy wykonać .

Ad. 1 i 2

Witam, wycenę oraz prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem. Przedmiar robót załączony do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek