



Oznaczenia graficzne

- Drzwi wewnętrzne p.poż. dymoszczelne EIS30
- Sciana oddzielenia p.poż. REI60
- Otwór napowietrzający - drzwi wejściowe
- Uruchamianie klap dymowych
- Przeciwpowozowy wylacznik pradu
- Czujka dymu
- Oprawa oswietlenia awaryjnego

D1A D1B D1C Miejsce lokalizacji drzwi EIS30

Lokalizacja stolarki p.poż. EIS30/EI60

Inwestor	POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Al. Prof. S.Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszczy	
	RZUT PIĘTRA 1	
Obiekt	Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Bydgoszcz ul. Mazowiecka 28	
	Dostawa i montaż stolarki wewn. p.poż. EIS30-EI60 Dostosowanie stolarki klatek K1 i K2 do oddymiania.	
Opracował mgr inż. poż. Jacek Podwolski		Data 07.2022r. SKALA 1:100