








Oznaczenia graficzne

-  Drzwi wewnętrzne p.poż. dymoszczelne EIS30
-  Sciana oddzielenia p.poż. EI60
-  Otwór napowietrzający - drzwi wejściowe
-  Uruchamianie klap dymowych
-  Przeciwpowozarowy wylacznik pradu
-  Czujka dymu
-  Oprawa oswietlenia awaryjnego

DOA DOB DOC Miejsce lokalizacji drzwi EIS30 witrzyn EI60

Lokalizacja stolarki p.poz. EIS30/EI60

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Inwestor | POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Al.Prof. S.Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszczy | |
| | RZUT PARTERU | |
| Obiekt | Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Bydgoszcz ul. Mazowiecka 28 | |
| | Dostawa i montaż stolarki wewn. p.poz. EIS30-EI60 Dostosowanie stolarki klatek K1 i K2 do oddymiania. | |
| Opracował mgr inż. poż. Jacek Podwolski | | Data 07.2022r. SKALA 1:100 |