



opracowal: mgr inż.arch. Piotr Nasiadek upr. ABIT-II-7131-27/2000

Oznaczenie	K1-O		K2-O	
Rodzaj	Okno dostosowane do oddymiania - istn. fasada alu-szkło		Okno dostosowane do oddymiania	
Lokalizacja	Klatka schodowa K1 - Pietro 4		Klatka schodowa K2 - Pietro 4	
Symbol graficzny				
So	*111		*83	
Ho	*186		*84	
Ilosc	1		2	
Kolor	szary wg RAL		nie dotyczy	
Uwagi:	Wypelnienie szlo bezpieczne, zespolone. Wsp $U \leq 0,9W/m^2 \cdot K$. Montaz silownika sterowanego instalacja SSP (SSP - wg oddzielnego opracowania i postepowania). Silownik o dlugosci 60cm.		Istniejace okna uchylne. Montaz silownika sterowanego instalacja SSP (SSP - wg oddzielnego opracowania i postepowania). Silownik dlugosci 60cm.	

Rysunki pogladowe - Klatka K1 - K2 - pietro 4

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Śniadeckich
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz

*Podane wymiary mają charakter pogladowy
Opis przedmiotu zamówienia
Dostosowanie stolarki klatek K1 i K2 do oddymiania.