



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP- 198 /24

Poznań, dnia 29.02.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-8/24** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Modernizacja stacji transformatorowej K 283/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 25.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozdzielnic sn w izolacji SF6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic w izolacji SF6.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**