



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku  
Sp. z o.o.**

**Kamionek 25, 12-100 Szczytno**

**NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905**

Tel. 89 6243388 , email: [biuro@zgkim-kamionek.pl](mailto:biuro@zgkim-kamionek.pl),

[www.zgkim-kamionek.pl](http://www.zgkim-kamionek.pl)

Kamionek, dn. 12.10.2022 r.

WK.230.2.7.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na  
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem  
monitoringu dla Stacji Uzdatniania Wody w Romanach dz nr 180/5”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na  
przesłane pytania:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści zmianę napięcia pojedynczego panelu na nie mniejsze niż 41,4 V STC.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2**

Czy prąd zwarciovowy pojedynczego modułu może wynosić 11,44 A STC

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, iż prąd zwarciovowy pojedynczego modułu może wynosić 11,44 A STC.

**Pytanie nr 3**

Czy sprawność pojedynczego panelu może być nie mniejsza niż 20,4% STC?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, iż sprawność pojedynczego panelu może być nie mniejsza niż 20,4%  
STC.

Z poważaniem  
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.  
Aleksander Godlewski