

Troszyn, dnia 05.08.2021r.

UG.271.04.2021

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn.: **Ograniczenie „niskiej emisji” na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie**

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SWZ**

Wójt Gminy Troszyn na podstawie art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1:**

Czy dopuszczają Państwo większą moc kotłowni? Np.  $3 \times 150 \text{ kW} = 450 \text{ kW}$

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kotłów gazowych, które posiadają większą moc jak wskazana w dokumentacji projektowej.

WÓJT  
  
mgr inż. Edwin Mierzejewski