

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA z o.o.**

ul. Michała Drzymały 4a

89-100 Nakło nad Notecią

tel./fax. 0 52-385-40-24

NIP 558 000 14 43

REGON 090038018

Nakło nad Notecią, 12 sierpnia 2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Zamawiający, Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/2022 pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” zostały złożone pytania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający nie przewiduje w ramach usług gwarancyjnych oraz koniecznych cyklicznych przeglądów technicznych konieczności mycia paneli fotowoltaicznych ? Pragniemy wskazać, iż panele ulegają zabrudzeniom jak każdy inny element konstrukcji budowlanych (np. jak okna, okna dachowe). Oczywiście mniej lub bardziej w zależności od przyjętej lokalizacji montażu. To w oczywisty sposób osłabia wydajność całej instalacji. Szacuje się że nieumyte panele tracą dodatkowo na wydajności rocznie co najmniej ok. 10% co będzie dla Państwa realną stratą z poniesionej inwestycji.

W związku z powyższym, sugerujemy Zamawiającemu wprowadzenie zapisów aby Wykonawca instalacji był zobowiązany w trakcie gwarancji i rękojmi na wykonane prace do cyklicznego mycia paneli przynajmniej raz w roku.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji stałej mocy paneli, po 25 latach od daty odbioru końcowego, na poziomie minimum 85% . W związku z powyższym Zamawiający będzie dokonywał okresowego monitoringu wydajności zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Sposób konserwacji paneli w trakcie gwarancji leży po stronie Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Aleksander...