



GMINA DOBIĘGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobięgniew
tel. 957611001 fax. 957611041
e-mail: urząd@dobiegnew.pl

Nr sprawy: RKG.271.22.2023.ES

Dobięgniew, 12.12.2023r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Pytania i odpowiedzi nr 2 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobięgniewie – ETAP I. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobięgniewie. II postępowanie

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający udostępnia treści pytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy:

Pytanie 1:

Dot. PPU - § 1 ust. 6. Wnosimy o potwierdzenie, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiary robót są prawidłowe i kompletne. Wnosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest prawidłowa i kompletna oraz odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że według wiedzy zamawiającego dokumenty są kompletne. Należy zwrócić uwagę, iż przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a wycenę należy sporządzić w oparciu o całość dokumentów zamówienia.

Pytanie 2:

Dotyczy PPU - § 1 ust. 12. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu z właściwymi władzami i instytucjami.

Pytanie 3:

Dotyczy PPU - § 1 ust. 15. Prosimy o uszczegółowienie wskazanego obowiązku skorelowania prac z inwestycją dotyczącą ul. Mickiewicza w Dobięgniewie i wskazanie wszystkich okoliczności i czynników, które wykonawca powinien uwzględnić w tym zakresie w ofercie.

Odpowiedź:

Zadanie w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej ma wpływ na prawidłowe zakończenie inwestycji realizowanej aktualnie przez Powiat w ul. Mickiewicza. Zamawiający, tj. Gmina Dobiegniew jest uprawniona do wyrażenia zgody na podłączenie kanalizacji deszczowej wykonywanej w ul. Mickiewicza, co może nastąpić po prawidłowym wykonaniu tej części zadania przy realizacji niniejszej inwestycji. Efektem realizacji zadania inwestycyjnego będzie budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych, zbiornikami retencyjnymi, separatorem i osadnikiem, które mają za zadanie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanych dróg gminnych i drogi powiatowej. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia ilości wód opadowych odprowadzanych do oczyszczalni co wpłynie pozytywnie na jej pracę. Realizacja zadania powoduje ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co powoduje konieczność dokonywania uzgodnień i współpracy przy ich realizacji.

Pytanie 4:

Dotyczy PPU - § 1 ust. 16. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia i decyzje na okoliczność wejścia w działki drogowe innych zarządców oraz uzgodnienia z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje wejścia w działki drogowe innych zarządców, sieci wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność gminy Dobiegniew.

Pytanie 5:

Dotyczy PPU § 3 ust. 3. Prosimy o potwierdzenie, że wskazany zapis dotyczy wyłącznie wad powstałych z winy Wykonawcy, zaś termin wyznaczony na usunięcie wad będzie uwzględniał warunki technologiczne i atmosferyczne wymagane do prawidłowego usunięcia ujawnionych wad.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazany w § 3 ust. 3 PPU umowy zapis dotyczy wyłącznie wad powstałych z winy Wykonawcy, zaś termin wyznaczony na usunięcie wad będzie uwzględniał warunki technologiczne i atmosferyczne wymagane do prawidłowego usunięcia ujawnionych wad.

Pytanie 6:

Dotyczy PPU - § 4 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, że planowana inwestycja i zakres prac do realizacji mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i będzie realizowana wyłącznie na działkach stanowiących własność Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i będzie realizowany w gruntach stanowiących własność zamawiającego.

Pytanie 7

§ 4 ust. 8. W zw. z treścią art. 99 PZP, który zobowiązuje Zamawiającego do jasnego i klarownego opisu przedmiotu zamówienia wnosimy o doprecyzowanie obowiązków w zakresie „załatwiania wszelkich formalności”. Wykonawca celem poprawnej wyceny niniejszego zadania musi znać ogół obowiązków jakie na nim spoczywają, tymczasem brak dokładnego opisu obowiązków umownych, doprowadzi do nieporównywalnych ofert.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy, oznakowania terenu, powiadomienia mieszkańców o występowaniu utrudnień, opracowania i zorganizowania tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 8

§ 6 ust. 12 PPU w zw. z Rozdział XIV pkt 1 SWZ Podnosimy, iż zgodnie z art. 99 pzp Zamawiający ma obowiązek jasnego i klarownego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca

ma natomiast obowiązek ujęcia w cenie ryczałtowej wyłącznie tego, co zostało przedłożone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Istotne jest tutaj orzeczenie KIO z dnia 03.10.2012r. sygn. akt KIO 2015/12: W granicach kosztów obciążających wykonawcę w związku z wykonaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i wynikające z przyczyn od niego zależnych. Cena nie może natomiast obejmować kosztów, które nie mieszczą w granicach opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Co za tym idzie wnosimy o wykreślenie zapisu „a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty” lub dodanie, że obejmuje koszty wynikające z dokumentacji postępowania.

Odpowiedź:

W załączniku nr 9.1. do SWZ – PPU § 6 ust. 12 zawiera już nast. następujący zapis: „Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych SWZ, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty (wynikające z dokumentacji postępowania), jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, usuwania odpadów, oznakowania terenu budowy, organizacji ruchu i innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy”. Odpowiednio brzmią również zapisy rozdziału XVI pkt 1 SWZ.

Pytanie 9

§ 8 ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego licząc od dnia przystąpienia do odbioru?

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru częściowego w terminach i trybie takim samym jak czynności odbioru końcowego.

Pytanie 10

§ 9 ust. 14. Wnosimy o potwierdzenie, że „odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych ” dotyczy tylko takich przypadków, które powstały z winy wykonawcy. Wskazujemy, iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na wykonawcę jest niezgodne z przepisem art. 415 kc.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości – **powstałe z winy Wykonawcy**.

Pytanie 11

§ 13 ust. 1 pkt 1) ppkt d), e), f), g), h). Wnosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z okolicznościami wskazanymi w par. 13 ust. 1 pkt 1) ppkt. d), e), f), g), h) poniesie Zamawiający – w ramach niniejszej umowy lub na podstawie stosownych aneksów.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d), e), f), g), h) umowy wszelkie koszty z nimi związane poniesie zamawiający na podstawie stosownych aneksów.

Pytanie 12

Rozdział II pkt 20 SWZ" Prosimy o wyjaśnienie:

a) W jakiej wysokości (% wartości inwestycji) zamawiający jest uprawniony do otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia na mocy zawartej umowy o dofinansowanie?

- b) Czy dofinansowanie zostało już udzielone Zamawiającemu? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
- c) W jakiej wysokości Zamawiający przewiduje środki finansowe na poszczególne lata 2023, 2024.2025? Informacja ta jest niezbędna w celu rzetelnej kalkulacji kosztów ew. finansowania zadania."
- d) § 6 ust. 10 W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy o wskazanie wkładu własnego Zamawiającego. Wnosimy również o przekazanie wstępnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

- a) i b) Zamawiający otrzymał dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym nie więcej niż 4.674.000,00 zł.
- c) Zamawiający informuje, że przewiduje wydatkowanie środków na realizację niniejszego zamówienia w roku 2024r. (odpowiednio 20% i 30% wynagrodzenia wykonawcy) oraz w roku 2025 (50% wynagrodzenia wykonawcy).
- d) Wysokość wkładu własnego: 5 % szacunkowej wartości zamówienia, tj.: 246.000,00 PLN brutto. Promesa wstępna stanowi załącznik do udzielanych odpowiedzi.

Pytanie 13

§ 6 ust. 19 - 25" W związku z formułowaniem przez Zamawiającego kaluzuli waloryzacyjnej przy użyciu metody wskaźnikowej, prosimy o:

- a) precyzyjne określenie przez Zamawiającego stosowanego wskaźnika wraz z podaniem pozycji publikacji, w której jest on podawany oraz momentu obowiązywania wskaźnika,
- b) przedstawienie wzoru, w oparciu o który zostanie ustalona kwota waloryzacja z zastosowaniem wskaźnika,
- c) określenie zasady postępowania, w sytuacji, gdy brak jest właściwego wskaźnika do wyliczenia waloryzacji".

Odpowiedź:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej - **pozycja ogółem** w oparciu o Informację sygnałną GUS, publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”), który jest dostępny w Dzielnicowej Bazie Wiedzy pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub w Biuletynie Statystycznym w układzie miesiąc poprzedni = 100 dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca, w którym zawarto umowę do miesiąca w którym złożono wniosek o waloryzację (do przeliczenia będzie miał zastosowanie ostatni opublikowany wskaźnik GUS na dzień złożenia wniosku o waloryzację).

Zamawiający zastrzegł, że wynagrodzenie może podlegać waloryzacji po upływie 6 m-cy od miesiąca, w którym zawarto umowę, z zastrzeżeniem że waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie należne za zakres zamówienia wykonany po upływie 6 m-cy oraz po dniu, w którym skumulowana, procentowa zmiana wskaźnika wynosi więcej niż **10,0 %**.

Limit waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.

b) Wskaźnik waloryzacji $W_{w(n)}$ przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez pomnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło podpisanie umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca w którym złożono wniosek (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

$$W_{w(n)} = a + (1 - a) \times \left(\frac{W_0}{100} \times \frac{W_1}{100} \times \frac{W_2}{100} \times \frac{W_3}{100} \times \dots \times \frac{W_{n-1}}{100} \times \frac{W_n}{100} \right)$$

gdzie:

„ $W_{w(n)}$ ” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a” - stały współczynnik o wartości [●] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„W₀” – wskaźnik „0” z miesiąca podpisania umowy = 100

„W₁” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu podpisania umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W₂”, „W₃”,... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu podpisania umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W_{n-1} – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym złożono wniosek (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W_n” – wskaźnik „n” z miesiąca w którym złożono wniosek (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

c) W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

Pytanie 14

§ 6 ust. 22. Prosimy o zmianę poziomu wskaźnika GUS opublikowanego w okresie obowiązywania umowy i uruchamiającego możliwość waloryzacji wynagrodzenia z 10% na 3%. Określenie w § 14 ust. 7 poziomu zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów uprawniającego wykonawcę do waloryzacji na poziomie 10% nie pozwala na zrealizowanie celu art. 439 ust. 1 ustawy, bowiem nie zapewnia równowagi stron na wystarczającym poziomie, co powoduje, że wykonawca może liczyć na zmianę wynagrodzenia dopiero po tym, gdy koszty związane z realizacją umowy wzrosną o ponad 10% w stosunku do poziomu wskaźnika sprzed waloryzacji. Prosimy również o wskazanie czy do wyliczenia waloryzacji będzie wykorzystywany wskaźnik publikowany na stronach GUS, a jeżeli tak to czy będzie to wskaźnik pokazujący zmianę miesiąc do miesiąca czy też rok do roku lub wskazanie metody wyliczenia zmiany we wskaźniku produkcji montażowej pomiędzy datą odniesienia a datą wnioskowania o waloryzację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 15

"Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dot. mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia poprzez zwiększenie limitu waloryzacji do 20% wynagrodzenia umownego wykonawcy brutto. Wykonawca pragnie wskazać, że wskazany powyżej wniosek uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała: „Do Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak nastąpić z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.” „Zdaniem Odwoływającego przewidziana w Umowie łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (...), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, nie niwelujący ryzyk związanych ze zmianami kosztów wykonania zamówienia publicznego. (...) Zamawiający nie wykazał (...), dlaczego nie może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, mając na uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie

wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. (...) Izba uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron." „W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą w Umowie procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza waloryzacja miała miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiającego jedynie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z przepisów tych nie wynika, że do zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek zastosować jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. ”Pragniemy podnieść, że podoba argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO 440/22 oraz 1676/22."

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie 16

§ 10 ust. 3"Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy się z również z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. "

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie. Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Pytanie 17

§ 11 ust. 5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady będzie mogło być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady będzie mogło być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – co zawarto w projekcie umowy § 11 ust. 9.

Pytanie 18

W związku z zapisem w SWZ III Opis przedmiotu zamówienia: „Uwaga!

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną.

W związku z tym, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę (ZRID), ENEA Operator wydała

warunki usunięcia kolizji (kolizja nr 08/O/kol/RD-3/2023, pismo z dnia 17.03.2023r.) Za-

mawiający w uzgodnieniu z ENEA Operator ustalił następujące warunki likwidacji kolizji:

- w zakresie linii 110 kV – uzgodniono zamienny projekt budowlany projekt zmian nieistotnych - załącznik nr 12e do SWZ;

- w zakresie sieci 15 i 0,4 kV wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację projektową i wykonać prace niezbędne do usunięcia kolizji zgodnie z wymaganiami ujętymi w piśmie z dnia 17.03.2023 pkt III dla kolizji nr 08/O/kol/RD-3/2023 (tylko w zakresie pkt I ppkt 2 lit. a oraz

ppkt 3 lit. e oraz lit. i zgodnie z pismem Gminy z dnia 08.05.2023r.) Zakłada się, że nie będzie konieczna decyzja pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych dla tej części zamówienia a wyłącznie wprowadzenie zmiany nieistotnej do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID (załącznik 12g).”

Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie kolizji dotyczy tylko pkt. wymienionego w SWZ jw. „tylko w zakresie pkt I ppkt 2 lit. a oraz ppkt 3 lit. e oraz lit. i” ponieważ w odpowiedzi Enea Operator z dnia 06.10.2023r. Enea umieściła zapis: który sugeruje usunięcie kolizji zgodnie z całym pkt. III pisma z dnia 17.03.2023r warunki likwidacji kolizji nr 08/O/kol/RD-3/2023rok.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 08.05.2023r. znak RKG.7011.06.2022.JM do ENEA Operator i wymaga od wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac budowlanych niezbędnych do usunięcia kolizji wyłącznie w zakresie wskazanym w SWZ.

Pytanie 19

Prosimy o informację czy zgodnie z PZT w zakresie etapu I należy wykonać wpusty deszczowe w ilości 5 szt. wraz z rurą DN200 PP ponieważ przedmiary – zał. nr 11b nie obejmują wykonania wpustów deszczowych

Odpowiedź: Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zwrócić uwagę, iż przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a wycenę należy sporządzić w oparciu o całość dokumentów zamówienia.

Pytanie 20

Czy Zamawiający jest w posiadaniu rysunków konstrukcyjnych płyt fundamentowych pod Separator, Osadnik, Przepompownię oraz Zbiorniki Retencyjne oraz ST jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje rysunkami konstrukcyjnymi płyt fundamentowych. Wykonawca sporządzi lub uzyska rysunki konstrukcyjne płyt fundamentowych zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie 21

W związku z rozbieżnością w ilości znaków pomiędzy SOR a TER, gdzie zgodnie z SOR znaków jest znacznie więcej prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie i ilość znaków ma być zgodna z SOR.

Odpowiedź:

Zadanie należy wykonać zgodnie z SOR. Należy zwrócić uwagę, iż przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a wycenę należy sporządzić w oparciu o całość dokumentów zamówienia.

Pytanie 22

W związku z koniecznością wyłączenia linii wysokiego napięcia 110 kV podczas prac przy montażu zbiorników retencyjnych przy realizacji niniejszego zadania zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kosztów wyłączenia linii wysokiego napięcia na okres 2 tygodni oraz związanego z tym nadzoru.

Odpowiedź:

W oparciu o informację uzyskaną z ENEA OPERATOR sp. z o.o. Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z uzgodnionym cennikiem ENEA Operator, koszt jednorazowego wyłączenia linii 110 kV, przygotowania miejsca pracy oraz likwidacji miejsca pracy, na wniosek podmiotu zewnętrznego wynosi 582,17 zł.

Uwaga: Cena dotyczy pojedynczego wyłączenia, dla jednej linii 110 kV. Aby określić liczbę włączeń potrzebnych do zrealizowania zadania, należy uzgodnić w ENEA Operator

harmonogram prac. Cena obowiązuje do końca 2023 roku. W roku 2024 cennik może ulec zmianie.

2. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez Wykonawców niezależnych od ENEA Operator w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących własnością ENEA, opłata wynosi 64,68. Analogicznie cena podana jest do końca roku 2023. W roku 2024 cennik może ulec zmianie.

3. Niezbędne do wyliczenia należności jest sporządzenie harmonogramu prac, oraz uzgodnienie go w ENEA Operator. Należy mieć na uwadze, iż możliwości wyłączenia obu linii 110 kV w jednym czasie może być niemożliwe lub taka możliwość będzie uwarunkowana zmiennymi pogodowymi lub ograniczona w czasie wyłączenia.

4. Prace przy czynnej linii 110 kV – niezbędne informacje:

Informujemy, iż prace związane z budową urządzeń lub obiektów w pasie technologicznym linii 110kV należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2. Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. W pasie technologicznym linii 110kV nie wolno tworzyć hałd oraz składować materiału z urobku. Prowadzenie prac ziemnych nie może skutkować powstaniem zmian w odległościach pionowych przewodów fazowych linii 110kV do ziemi i innych obiektów krzyżowanych.

2. Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego nie posiadającego przekładni linowych w strefie kontrolowanej tj. bezpośrednio pod linią 110kV oraz w odległości poziomej od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110kV od 3,85 m do 15m mogą się odbywać wyłącznie na polecenie pisemne wystawione przez wykonawcę robót na drukach zatwierdzonych do stosowania przez służby wykonawcy. Wykonawca odpowiada za właściwe wyznaczenie i oznakowanie strefy kontrolowanej.

3. Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego nie posiadającego przekładni linowych w odległości mniejszej od 3,85m od przewodu fazowego linii 110kV oraz prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego posiadającego przekładnie linowe w pasie technologicznym linii 110kV mogą być wykonywane jedynie przy wyłączonej spod napięcia linii 110kV. Potrzebę wyłączenia linii należy zgłosić do Wydziału Utrzymania Sieci ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. do trzeciego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc planowanego wyłączenia.

4. Prace w strefie kontrolowanej będą się odbywać pod nadzorem. Nadzorującym powinna być osoba Wykonawcy robót posiadająca świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji E i dozoru D.

5. Urządzenia dźwigowo-transportowe, maszyny i urządzenia do robót ziemnych pracujące w pasie technologicznym linii 110kV w odległości mniejszej niż 5m od przewodów fazowych należy wyposażyć w zbliżeniowe czujniki obecności napięcia.

6. Zamiar rozpoczęcia robót budowlanych w strefie kontrolowanej oraz zakończenie robót należy zgłosić do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. z min. 7-o dniowym wyprzedzeniem.

7. Prace w pobliżu czynnej linii 110kV nie mogą stwarzać zagrożenia dla jej bezpiecznej pracy. Roboty ziemne w pobliżu stanowisk słupowych nie mogą naruszać spistości gruntu i zagrażać utratą stabilności konstrukcji.

Wykonawca powinien opracować procedurę prowadzenia prac w pasie technologicznym linii 110kV uwzględniającą obowiązujące przepisy oraz powyższe wymagania. Procedura powinna być elementem BIOZ oraz zostać zatwierdzona do stosowania przez uprawnione służby Inwestora/Wykonawcy.

II. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani terminu składania ofert.

III. Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia oraz umowy i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zatwierdzam

Załączniki: Promesa wstępna



**POLSKI
ŁAD**

