

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,
ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej pzp, niniejszym zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji p.n.:

**WYKONANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

w podziale na II zadania

ODRZUCONO OFERTĘ ZŁOŻONĄ PRZEZ:

I. ZADANIE I dotyczącego Domów Pomocy Społecznej:

Nr oferty	WYKONAWCA	Cena oferty brutto (zł)	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (h)	Termin gwarancji i rękojmi (lata)
3	SOLLAB FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. ul. Aliny Pieńkowskiej 31, 80-180 Gdańsk, woj. pomorskie	402 132,08	4	7

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, ponieważ zaproponowany moduł tj. model SL5M108-BF, którego producentem jest SUNLINK – nie spełnia rocznego spadku wydajności liniowej. Zamawiający wymagał spadku do 0,55% a panel zaproponowany przez Wykonawcę, jak wynika z karty katalogowej produktu ma 0,68% rocznego spadku.

oraz

Nr oferty	WYKONAWCA	Cena oferty brutto (zł)	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (h)	Termin gwarancji i rękojmi (lata)
4	GM STARBUD Sp. z o.o. ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie	465 387,50	4	7

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, ponieważ zaproponowany moduł tj. model SPDG430-N108M10, którego producentem jest SunPro Power – nie spełnia warunków gwarancyjnych. Zamawiający wymagał minimum 25 lat gwarancji producenta na produkt a z karty katalogowej wynika, że producent oferuje 15 lat gwarancji.

II. ZADANIE II dotyczącego Zespołów Szkół:

Nr oferty	WYKONAWCA	Cena oferty brutto (zł)	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (h)	Termin gwarancji i rękojmi (lata)
3	SOLLAB FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. ul. Aliny Pieńkowskiej 31, 80-180 Gdańsk, woj. pomorskie	327 795,00	4	7

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, ponieważ zaproponowany moduł tj. model SL5M108-BF, którego producentem jest SUNLINK – nie spełnia rocznego spadku wydajności liniowej. Zamawiający wymagał spadku do 0,55% a panel zaproponowany przez Wykonawcę, jak wynika z karty katalogowej produktu ma 0,68% rocznego spadku.

oraz

Nr oferty	WYKONAWCA	Cena oferty brutto (zł)	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (h)	Termin gwarancji i rękojmi (lata)
4	GM STARBUD Sp. z o.o. ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie	397 782,00	4	7

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, ponieważ zaproponowany moduł tj. model SPDG430-N108M10, którego producentem jest SunPro Power – nie spełnia warunków gwarancyjnych. Zamawiający wymagał minimum 25 lat gwarancji producenta na produkt a z karty katalogowej wynika, że producent oferuje 15 lat gwarancji.

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 59.

Starosta
Antoni Jan Taraszyński