




DLA KOŃCÓWEK SIECI:



DLA TRÓJNIKÓW:





DLA ŁUKÓW I KOLAN 11°-90°:



UWAGA:

- Tylne ściany bloków muszą przylegać do gruntu rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie konieczności przestrzeń między blokami oporowymi a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem i zabezpieczyć taśmą z folii PEHD.
- W przypadku nie uzyskania pionowej ściany skarpy wykopu, przestrzeń między tylną ścianą bloku a skarpą wypełnić betonem C12/C15
- Bloki z betonu C16/20

 Jednostka projektująca: BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata Rybczyńska 49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9	Zamawiający: Gmina Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 49-100 Niemodlin
Zadanie: Przebudowa drogi w Wydrowicach-RSP Wydrowice dz. nr 51, 52 k.m.3	
Bloki oporowe	Skala
projekt sanitarny: projektant: mgr inż. Romuald Maciantowicz sprawdzający: Mirosław Brzeziński	206/94/OP 352/94/OP
	14.03.2022 r.
 Rys. 6	