

LEGENDA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzająca z rur miedzianych
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejścia grzejnikowe z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

R-3 - Projektowany rozdzielacz dla 3 obiegów instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi na poszczególnych odejściach. Rozdzielacz wyposażyć w zawory odcinające i odpowietrzniki. Montaż w szafce podtynkowej. Na rurociągu powrotnym rozdzielacza zainstalować regulator różnicy ciśnień, na zasilaniu współpracujący z nim poprzez rurkę impulsową zawór odcinający.

FTV22 60 70 860W - Projektowany grzejnik stalowy płytowy profilowany zasilany od dołu, wysokość 0,6m, długość 0,7m

UWAGA:
Grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi wyposażyć w głowice termostatyczne - grzejniki zasilane są od dołu, uzbrojone w zawory odcinające VKO. Nastawy wstępne wkładek zaworowych pozostawić fabryczne T=20st.C, różnica temperatur zasilanie - powrót 70/55st.C.
Przebieg instalacji c.o. koordynować z przebiegiem instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji elektrycznej i konstrukcją budynku.

Instalację grzewczą:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach: - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami.

Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytuł rysunku:

INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PIĘTRA

Projektował:			
Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
inż. Daniel Krzysztoń	Instalacje sanitarne	S-116/82	
Sprawdzał:			
mgr inż. Jerzy Grad	Instalacje sanitarne	PDK/0199/ POOS/10	

Data:	Skala:	Numer rysunku
IV 2020	1:100	**S5**