ZK3 + ZL - MONTAŻ NA ELEWACJI BUDYNKU

ZL

ZK3

Istniejący przyłacz elektroenenergetyczy

4xLgY 35 mm²

RG - MONTAŻ NA PARTERZE BUDYNKU

RG

Pi= 45,4 [KW]

Po= 32,0 [KW]

1

2

3

gG63A 3L — Licz. el. 3f — LgY żo 5x 16 mm² w RVS — **RB1 Pi=14,4 [KW]**

gG63A 3L — Licz. el. 3f — LgY żo 5x 25 mm² w RVS — **RBK Pi=31,0 [KW]**

gG32A 3L — LgY żo 5x 10 mm² w RVS — **RBS Pi=10,0 [KW]**

N PE

3xLS

Ochronnik "B+C"

GSW

RB < 10 Ω

Podłączyć do instalacji uziomu fundamentowego budynku Fe Zn 30x4 mm²

DPX-200A

3xLS

Przyciski typu ROP - przy wejściach głównych do budynku

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami.

Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytuł rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - schemat RG

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż Piotr Jasiński	Instalacje elektryczne	PDK/0118/ PWOE/07	

Sprawdzał:

mgr inż.Tomasz Fus	Instalacje elektryczne	PDK/0255/ PWOE/15	

Data: IV 2020

Numer rysunku **E1**