

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)**



Legenda:

- | | |
|-----|-------------------|
| A1 | numer studni |
| P1 | tłocznia ścieków |
| SR1 | studnia rozprężna |

H0=1,70	zagiębie	dna	projektowanego	kanatu
Hog=2,01	zagiębie	dna	projektowanego	kanatu
Hod=3,60	zagiębie	dna	projektowanego	kanatu
dh=1,59	kaskada	(różnica	Hod—Hog)	
E2	numer	kolejny	kolizji	

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

∇_p z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu
(np. E2 eNA, głośni=0,80m)

P.p.=91,00		Ho=		Ho=		Ho=	E1 wa	Hog	Hod
Rzędna istniejącego terenu	104,00		104,06			103,46		103,50	
Rzędna dna proj. kanału		102,30	102,21			101,73		101,67	
Długość odcinka		9,20			47,80			6,10	
Proj. spadek kanału, odległość		L=63,10				i=10,0‰			
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PVC								
Hektometr	0	9,20				57,00	60,35	63,10	
98,11									

	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83	
Technologia dla Inżynierów	
Przedmiot <i>ograniczonego</i> Profilu kanalizacji grawitacyjnej, Zlewnia P5, Odcinek E38-E36	<i>Dyrekt</i> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel I, Lubichowo (dług odczytu ul. Wrozsowa I Brzozowa)
	<i>Adres</i> Ocypel I, Lubichowo Gmina Lubichowo
<i>Skala</i> 1:100/500	<i>Branza</i> Sanitarna
<i>Data</i> 29.11.2013	<i>Projektant</i> Marcin Kaczmarek
<i>Nr projektu</i> WS41	<i>Oprowadzi:</i> Anna Kaszubowska
<i>Uprawnienia</i> POM/0206/POOS/08	
<i>Podpis</i>	
<i>Podpis</i> Adam Spisak	