



- Legenda:
- A1 numer studni
 - P1 tłocznia ścieków
 - SR1 studnia rozprężna

H0=1,70 zagłębienie dna projektowanego kanału
Hog=2,01 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3,60 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=1,59 kaskada (różnica Hod–Hog)
E2 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E2 eNA, gł.osi=0,80m)

P.p.=94,00	Ho=1,20	przy	Ho=1,33	F39	Ho=1,67	F40	E1 wA32, gł.osi=1,42 m	Ho=3,24	F40g	Ho=3,52	F41	Ho=3,88	F41F15	Ho=3,70
Rzędna istniejącego terenu	103,30		103,30		103,60		104,00	105,00	105,25		105,50		105,30	
Rzędna dna proj. kanału	102,10		101,97		101,93			101,78		101,73		101,62	101,60	
Długość odcinka	12,50	8,50	30,90	10,10	21,50	4,20								
Proj. spadek kanału, odległość	$i=10,0\%$ L=12,50	$i=75,20$ L=75,20										$i=5,0\%$		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, PCV	DN200, PCV												
Hektometr	12,50	21,00	32,20	51,90	62,00	83,50	87,70							

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83				EcoTech Technologia dla Inżynierów	
Przedmiot rysunku Profil kanalizacji grawitacyjnej. Zlewnia P6. Odcinek F39-F15		Obiekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)		Adres Gmina Lubichowo	
Skala 1:100/500	Brano Sanitarna	Inwestor Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo		Podpis	
Data 29.11.2013	Projektował: Marcin Kaczmarek	Uprawnienia POM/0206/P.OOŚ/08		Podpis	
Nr rysunku WS48	Opracował: Anna Kaszubowska			Podpis	
Sprawdził: Adam Spisak		Uprawnienia POM/0042/P.OOŚ/11		Podpis	