






Budynek użyteczności publicznej-Ratusz w Świbodzinie
Inwentaryzacja fotograficzna elewacja - zach.



- Legenda.
-  Zawilgocony i spękany tynk
 -  Brak dekli w sztucerach rur spustowych
 -  Brak płotków przeciw śniegowych i dachówek wentylacyjnych



Zawilgocony i spękany tynk na cokole



BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej	Data:	6/2022
Temat:	Inwentaryzacja elewacja zach.	Rys. nr:	6
Adres:	Świbodzin Plac Jana Pawła II 1	Skala:	1/100
Inwestor:	Gmina Świebodzin		
Opracował	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski		